



شماره: ۷۰۴۹

تاریخ: ۹۱/۹/۲۰

پیوست:

ریاست محترم سازمان

باسلام

احتراما؛ به استحضار می‌رساند علیرغم مکاتبات و اطلاع‌رسانی به مهندسین ناظر فعال در بخش ساختمان در ارتباط با رعایت حداقل قطر داخلی دودکش در ساختمانها، و نصب کانال تامین هوا، متأسفانه در ساختمانهای در حال اجراء موارد فوق رعایت نمی‌شود، لذا خواهشمند است جهت رعایت موارد ذکر شده، از طرف (مالک، مجری، و مهندس معمار ناظر پروژه) به نحو مقتضی دستورات لازم را صادر فرمائید.

(تصویر مکاتبات انجام شده به پیوست تقدیم میشود)

مجید اسماعیلی
مدیر کنترل گازرسانی



شماره: ۳۷۲۷
تاریخ: ۹۱/۰۷/۲۰
پیوست:

ریاست محترم سازمان

با سلام

احتراماً؛ به استحضار می‌رساند علی‌رغم اطلاع رسانی به مهندسین ناظر فعال در بخش ساختمان در تاریخ ۹۱/۲/۱۴ در ارتباط با حداقل قطر داخلی دودکش در ساختمانها، و نصب کانال تامین هوا در مورخه ۹۱/۴/۲۲، متأسفانه در ساختمانهای در حال اجراء، موارد فوق رعایت نمی‌شود. لذا خواهشمند است جهت رعایت حداقل قطر دودکش های مورد استفاده در ساختمانها در حال اجراء و کانال تامین هوا، از طرف (مالک، مجری و مهندس معمار ناظر پروژه) به نحو مقتضی دستورات لازم را صادر فرمائید.

ضمناً در تاریخ ۹۱/۵/۲۱ با نامه شماره ۹۱/۴/۲۱ جهت عدم عرضه دودکش های خارج از حد استاندارد از طرف سازمان با مجمع امور صنفی مکاتبه شده است.

مجید اسماعیلی

مدیر کنترل گازرسانی

رونوشت:

- دبیر محترم گروه تخصصی مکانیک جهت اطلاع و طرح موضوع در جلسه گروه تخصصی
- بایگانی واحد ۲/۱



شماره: ۹۱/۱۱۲۵

تاریخ: ۹۱/۰۵/۲۱

پوسته:

ریاست محترم مجمع امور صنفی استان زنجان

باسلام و احترام

باعنایت به اینکه در مقررات ملی ساختمان - قطر داخلی دودکش برای بخاری گازی حداقل ۱۰ سانتیمتر و برای پکیج و آبگرمکن دیواری ۱۵ سانتیمتر میباشد و عرضه دودکشهای چهارگوش توسط صنف محترم مصالح فروشان با ابعاد کمتر از حدود استاندارد و عدم آگاهی مصرف کننده و استفاده از دودکشهای پایین تر از ابعاد مشخص شده ، در هنگام لوله کشی گاز باعث عدم تایید دودکش ها و متضرر شدن مالکین ساختمان ها می شود ، لذا خواهشمند است به منظور هماهنگی لازم با مصالح فروشان محترم استان جهت عدم عرضه دودکش های خارج از حد استاندارد دستورات لازم صادر گردد .

لزومی
غلامرضا سهیلی
رئیس سازمان
تراش

شماره: _____

تاریخ: _____

پوست: _____

برادر گرامی جناب آقای حاج رسول ارشدی

ریاست محترم اتحادیه صنف مصالح فروشان زنجان

سلام علیکم!

احتراما " به پیوست تصویر نامه شماره ۹۱/۴۱۲۱ مورخ ۹۱/۵/۲۱

سازمان محترم نظام مهندسی ساختمان استان زنجان جهت اقدام

لازم بحضور ارسال می گردد.

کاوندی

رئیس مجمع امور صنفی زنجان

شماره: ۸۸۰۲۱۴۷
تاریخ: ۸۸۰۹۱۷
پیوست:

بسمه تعالی



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی)
جناب آقای مهندس غرضی

سلام علیکم

احتراما، متمنی است در خصوص تعیین وظائف کنترل و نظارت بر اجرای دودکشهای و سائل گازسوز در ساختمانهای در حال اجراء نسبت به ابلاغ دستورالعملهای مصوب مربوطه جهت تعیین وظائف ناظرین معماری، سازه و تاسیسات دستور مقتضی صادر فرمائید.

غلامرضا سهیلی
رئیس سازمان

رونوشت:

— واحد نظارت و کنترل اجرای ساختمان.



سازمان نظام مهندسی ساختمان
شهری تهران

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹/۱۶
شماره: ۲۰۴۲۶
پوسته:

سازمان نظام مهندسی ساختمان
شماره: ۸۸۱۲۵۰۶
کرج: ۸۸۱۰۱۱

جناب آقای مهندس سپیدی

رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

سلام علیکم :

با احترام ، در پاسخ به نامه شماره ۸۸/۲۱۴۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۶ به استحضار می‌رساند ، طرح اجرایی دودکش‌های وسایل گازسوز و غیر گازسوز توسط مهندس معمار پروژه با رعایت موارد مندرج در مباحث ۱۴ و ۱۶ مقررات ملی ساختمان باید ارائه شود و مهندس معمار ناظر پروژه با توجه به جزئیات اجرایی نقشه‌های دودکش‌ها و نقشه‌های اجرایی سازه و تأسیسات مکانیکی ساختمان و با هم هماهنگی ناظران آن به جهت تهیه صحیح دودکش در مسیر عبور و عدم ورود آسیب به سازه ساختمان بر عملیات اجرایی نظارت و پس از اتمام عملیات از باز بودن مسیر دودکش اطمینان حاصل می‌نماید در صورتی که در استانی هنوز یک ناظر بر تملک عملیات اجرایی ساختمان نظارت می‌نماید نامبرده با اخذ مشورت و کمک لازم از مهندس معمار طراح آن و با توجه به رعایت موارد مندرج در این نامه بر اجرای عملیات نظارت خواهد نمود.

ارادتمند

محسن بهرام شکاری

مدیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان

