



شماره: ۹۲، ۵۱۸۱

تاریخ: ۹۲، ۵، ۱۴

پیوست:

«صور تجلسه مشترک گروه تخصصی معماری و نماینده محترم سازمان آتش نشانی»

«دوره ششم - شماره ۱۴»

حاضرین	محمدحسن ذبیحیان	علی رحمانپور	مجید احمدی	مهرداد سلطانی	محمدی نماینده سازمان آتش نشانی
غایبین	احمد محمدی				

جلسه مذکور از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار گردید و در خصوص موارد زیر تصمیم گیری به عمل آمد.

۱- در خصوص ساختمان معلم مقرر گردید:

الف: هر دو راه پله دور بندی گردد و با در ضد آتش از فضای لابی طبقات مجزا گردد. همچنین در سطوح نیم طبقه ها دو دستگاه پله با یک پل ارتباطی به یکدیگر متصل گردند. فضای راه پله نیز با در ضد آتش از پل ارتباطی در هر تراز مجزا گردد.

ب: سیستم اعلام حریق آدرس پذیر در ساختمانها نصب گردد.

ج: سیستم اطفاء حریق تر و خشک در کل بنا اجرا گردد.

د: اجرای سیستم بارنده خودکار در لابی ها، راه های خروج و پارکینگ ها اجرا گردد.

لازم به ذکر است که موارد فوق صرفاً جهت بهبود وضع موجود بوده و مطابقت کامل با قوانین موجود میسر نمی باشد.

۲- در خصوص ساختمان آقای اسداله معالمی (پ ۴۳/۴/۳۹) مقرر گردید:

الف: یک دستگاه پله مجزا به عنوان راه خروج دوم در ضلع جنوبی بنا (حیاط) مطابق مقررات اجرا گردد و به هر دو واحد از محل تراس ها دسترسی داشته باشد. همچنین از پایین ترین طبقه (همکف) راه دسترسی مناسب جهت خروج به سمت معبر عمومی فراهم گردد.

ب: سیستم اعلام حریق ساختمان آدرس پذیر در ساختمان نصب گردد.

ج: سیستم اطفاء حریق تر و خشک در بنا اجرا گردد.



شماره: ۹۲۰۵۸۸۱
تاریخ: ۹۲/۵/۲۴
پیوست:

د: سیستم بارنده در راه پله اجرا گردد.

۳- مقرر گردید نکات مهم لازم الاجرا مبحث ۳ تنظیم و به دفتر طراحی ابلاغ گردد.

۴- مقرر گردید دوره مبحث حریق (۳) با هماهنگی آقای محمدی نماینده سازمان آتش نشانی و با حضور آقای مهندس علی براتی (کارشناس آتش نشانی استان تهران) برگزار گردد.

محمد احمدی
مدیر گروه تخصصی معماری