

جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی

اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

شماره: ۲۴۸۰۴ / ۸۰/

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

پوست:

جناب آقای مهندس مجتبی زاده

رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

سلام علیکم

احتراما با توجه به بازدیدهای صورت گرفته توسط بازرس نظارت عالییه و گزارش در مورد عدم اجرای درست دودکش‌های سیمانی و نیز مشکلات اجرای اتصالات این نوع لوله‌ها که عموما بصورت لب به لب اجرا شده و در درزبندی دچار مشکل شده و دودبند نمی شوند و اشاره صریح آیین نامه (بند ۱۷-۸-۵-۹) استفاده از قطعات لوله های سیمانی پیش ساخته سر صاف (لب به لب) ممنوع بوده و باید از نوع نر و ماده (فنجانی) استفاده گردد. لطفا دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد تا با طرح موضوع در گروه تخصصی تاسیسات و صدور دستورالعمل اجرایی، استحکام و دودبند بودن دودکش‌ها تامین و در صورت عدم رعایت موضوع توسط ناظر تاسیسات به سازمان گزارش گردد.. ضمنا جهت اطلاع رسانی ناظرین موضوع در بخش نظارت عالییه و کانال تلگرامی نیز درج گردد.

محسن یگانه
مدیر مسکن و ساختمان

نشانی: زنجان، خیابان خرمشهر، جنب اداره کل امور اقتصادی و دارایی کد پستی: ۴۵۱۵۸۱۳۱۳۹ تلفن: ۳۳۷۷۴۸۱۱-۱۳