



سازمان نظام ملی استاندارد
استان تزیین

«صور تحلیله کمیسیون تخصصی معماری»

«دوره نهم - شماره ۱۱۵»

ساعت خاتمه جلسه: ۱۹	ساعت شروع جلسه: ۱۷	تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۴/۱
---------------------	--------------------	-----------------------

حاضرین	مجید احمدی-رئیس	جعفر خزاعی-دبیر	محمد رضا اکبرادی	یونس داودی	
مدعوین					

تصویبات جلسه :

۱- نقشه های مسکن ملی شرکت آراد برای دومین بار بررسی شده و موارد زیر جهت اصلاح به نماینده شرکت اطلاع داده شود

توبوگرافی و شبیه ساند سایت، طراحی و معرفی فضاهای خالی سایت، معرفی مصالح فلاشینگ نما

۲- نقشه های مسکن ملی شرکت مقاوم گسترش ۱۹۵ واحدی قیدار برای دومین بار بررسی شده و موارد زیر جهت اصلاح به نماینده شرکت اطلاع داده شد

ابعاد قطعات در سایت پلان معلوم نیست- جدول مشخصات با طرح مطابقت ندارد- سطح اشغال ۵۵۶ درصد رعایت نشده است- مستندات و دستور نقشه ارایه نشده است- در برآوردهای خریشته ترسیم نشده- در قطعات ۲-۳ متری تردند نفر و در پارکینگ حداقل یک متر شود- کلمه در ضدحریق و دوربندی پله نوشته شود- در قطعات ۲ در توالی به پذیرایی باز نشود- پنجراه های راهپله بازشونداشته باشند- بازشوهای پنجه به طرف لنگه ثابت باز شوند- جدول نازک کاری کامل ارایه شود- در قطعات نیش پخی سایت درست ترسیم شود- ارتفاع زیر کنسول به خیابان حداقل ۳-۵ متر باشد- در پلاتها استانه درها ترسیم شود- ارتفاع خریشته ۳ متر شود- در قطعات ۹ برش آدرهای خریشته اشتباه است- در قطعات ۹ درهای نما اشتباه است- فرو رفتگی جاکفی به آشپزخانه حذف شود- دیوار دوجداره بین واحدها ترسیم شود- جزئیات مبحث ۱۹ ارایه شود- خصامت خطوط پرینت رعایت شود- جهت قبله در کاسه توالتها لحاظ شود

موارد قید شده در تمامی قطعات کنترل شود

دبیر کمیسیون: جعفر خزاعی