



سازمان نظام ناسخه ساختمان  
استان زنجان

## «صور تجلیسه کمیسیون تخصصی برق»

### «دوره نهم - شماره ۲»

ساعت خاتمه جلسه : ۲۱:۰۰	ساعت شروع جلسه : ۱۹:۰۰	تاریخ جلسه : ۱۴۰۰ / ۱۲ / ۲۵
-------------------------	------------------------	-----------------------------

حاضرین	محمد امین اصغری	داود معصومی	داود عزیزیان	حمیدرضا رادمند	جمال رسولی
مدعوین					

موارد مطروحه : ۱) برق موقت و اجرای سیستم ارت برای آن ۲) نظارت بر همبندی سازه ساختمان

جلسه در ساعت ۱۹:۰۰ با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی آغاز گردید.

- (۱) مقرر گردید اقدامات لازم در راستای الزام ناظران سازه به این امر که : قبل از شروع هرگونه عملیات بتنریزی (اعم فونداسیون، سقفها یا ستونها) در هر مرحله به مالک اعلام نماید تا ناظر برق ساختمان را مطلع نماید و تاییدیه همبندی آن مرحله را دریافت نماید.
- (۲) مقرر گردید مکاتبات لازم با شرکت توزیع نیروی برق استان در خصوص منوط کردن واگذاری برق موقت (یا برق دوره ساخت) به وجود سیستم ارت، صورت پذیرد.

- (۳) مقرر گردید فرم تعهد نظارت برای جلسه بعدی تهیه و در خصوص تعهد برای بکارگیری از برقکاران تعیین صلاحیت شده و همچنین هماهنگی با ناظر برق ساختمان قبل از اجرای هرگونه عملیات برقی تصمیم‌گیری گردد.

- (۴) پیشنهاد به هیات مدیره محترم سازمان که هرگونه گزارشات ناظران (همه رشته‌ها) اعم از مرحله‌ای یا تخلف، از طریق کارتابل یا اتوماسیون صورت پذیرد (یعنی بستر مهیا گردد) و سازمان نیز از طریق سیستمی به شهرداری ارسال نماید.

جلسه در ساعت ۲۱:۰۰ با ذکر صلوthes خاتمه یافت.

امضاء دبیر کمیسیون : جمال رسولی