



«صورتجلسه کمیسیون تخصصی عمران»

«دوره هشتم - شماره - ۳۲»

ساعت خاتمه جلسه: ۱۹/۳۰

ساعت شروع جلسه: ۱۶/۳۰

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۳/۱۷

محمد حسین غنیون	محمود بزرگمهر	سید مهدی هاشمی	علی یوسفیه	حاضرین
	محسن کاظمی راد	علیرضا معظمی	محمد حسن علیمحمدی	مجتبی فیروزمند

موارد مطروحه :

- ارائه گزارشی از عملکرد واحد نظارت عالیه توسط آقای مهندس توسلیان با تشکر از توضیحات مبسوط ایشان
- در خصوص انجام آزمایش ژئوتکنیک عطف به صورتجلسه شماره ۷ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ رعایت مفاد مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان الزامی است .
- در خصوص اثرات راه پله در سازه و نحوه اعمال ان در نرم افزارمقرر گردید طراحی راه پله و اثرات آن در سازه مطابق پیوست ۶ آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش ۴ انجام گیرد و تاثیر المانهای حامل راه پله لحظه و نیز سعی در جداسازی این المانها از سازه اصلی گردد و جهت کاهش اثر شکست در ستون های متصل به پله خاموت گذاری ستون های فوق در کل طول ستون بصورت ویژه انجام شود .
- در بررسی نقشه های آقای رشیدی موارد زیر مطرح گردید و مقرر گردید موارد اصلاح گردد
 - ✓ کنترل نامنظمی و اعمال پیچش
 - ✓ اثر بارموج مطابق نشریه ۱۲۳
 - ✓ بررسی تنש های زیر پی
 - ✓ مدلسازی سختی دیوارهای استخر
- در خصوص نقشه های شرکت سرمایه گزاری مسکن مقرر گردید سازه براساس آیین نامه های روز طراحی گردیده و به همراه دفترچه محاسبات و با حضور طراح سازه در کمیسیون مطرح گردد .
- بندهای ۲ و ۳ صورتجلسه از طرف سازمان نظام مهندسی استان به دفاتر و طراحان ابلاغ گردد .

دبیر کمیسیون تخصصی عمران

م.کاظمی راد