



از باند فاهم مهندسی ساختمان زنجان
۱۴۰۲/۲۷۰۶
تاریخ ۱۴۰۲/۲۱/۱۸

«صورتجلسه کمیسیون تخصصی مکانیک»

«دوره ۹/۲- جلسه شماره ۵۰»

ساعت خاتمه جلسه: ۱۸	ساعت شروع جلسه: ۱۶	تاریخ جلسه: ۱۴۰۲/۲/۱۰
---------------------	--------------------	-----------------------

مهندس سعید نظری	مهندس اصغر محمدی	مهندس امیر حسین حریری	مهندس کریم هوشمندان	مهندس علی غضنفریان	مهندس سید زهیر ترابی	حاضرین
-----------------	------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	----------------------	--------

عضو محترم کمیته آموزش، آقای دکتر غضنفریان

موارد مطروحة:

پنجمین جلسه کمیسیون مکانیک دوره نهم در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ با حضور اعضاء و نماینده هیئت مدیره در محل سازمان تشکیل گردید پس از صحبت حاضرین و بیان دیدگاه‌ها، در خصوص موارد ذیل بحث و تصمیم گیری شد:

۱- نامه شورای مرکزی در خصوص نکات موردنتظر و برایش جدید مبحث ۱۷ مطرح و مقرر شد نامه قبلی کمیسیون در خصوص اشکالات مبحث جدید مجدداً به ریاست سازمان ارجاع شود.

۲- با حضور نماینده محترم کمیته آموزش (آقای دکتر غضنفریان)، سرفصل‌های موردنیاز گروه مکانیک و تحویه برگزاری دوره‌ها و سمینارها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. (موضوعات پیشنهادی: آموزش نرم افزار انرژی، آتش نشانی، محاسبات هواسازها، دوره‌های استاندارد ساخت لوله و تجهیزات تاسیساتی، پمپ ها و مباحث حقوقی گازرسانی و نظارت تاسیسات).

۳- در خصوص شرح خدمات طراح گازرسانی و طراح تاسیسات مکانیکی و حدود اختیارات مکاتبه گردد.

۴- پیشنهاد می‌گردد برای مهندسان جدیدالورود مکانیک، گذراندن دوره مبحث ۱۷ از بد و ورود الزامی گردیده و یا در غیر این صورت جزو الزامات تمدید پروانه باشد.

۵- در راستای طرح نامه آقای مهندس نبی لو در خصوص شرایط حفاظت از منابع ذخیره آب، در تکمیل و تبیین موضوعات مطروحة در صفحات ۱۶۳-۱۶۴ مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان، مجدداً تاکید می‌گردد مطابق موضوعات مطروحة در نشریه ۱۳۷ (راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب) دریچه‌های دسترسی و آدم روی منابع بایستی قفل داربوده و در اتاق حفاظت شده توسط افراد مسئول باشد. ضمناً در کلیه نقشه‌های تاسیسات مکانیکی فضای اختصاصی پیش‌بینی شده است. (نامه شماره ۱۴۰۱/۲۳۱۴۸ مورخ ۱۳۱۱/۱۱/۱۴).

امضاء حاضرین :