



سازمان نظام‌نویسی ساختمان  
استان زنجان

سازمان نظام‌نویسی ساختمان زنجان  
شماره ۹۸۱۱۲۳۳۳  
تاریخ ۹۸۱۱۰۱۸

« صور تجلسه گروه تخصصی معماری »

« دوره هفتم - شماره ۴ »

تاریخ جلسه: ۹۸/۰۹/۲۵	ساعت شروع جلسه: ۱۷:۰۰	ساعت خاتمه جلسه: ۱۹:۰۰
----------------------	-----------------------	------------------------

حاضرین	تمام جمع‌های	آقای احمدگیری	آقای علی رضایی	آقای خرم‌خوار	آقای دادور
مدعوین	فناوری				

موارد مطروحه:

جلسه با حضور انجمن اعضا ساعت ۱۷:۰۰ مورخ ۲۵/۰۹/۹۸ در محل سازمان تأسیسات و موارد ذیل مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت:

الف- نقشه ارجاع شده گروه تخصصی معماری به مالکیت آقای احمد حسینی به پلاک شهی اسی ۱/۴۱ فرعی ۱۱۸۷۱ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موارد ذیل تحت تصویب و اطلاع اعلام می‌گردد:

الف) مطابق بند ۳-۲-۱۳-۱-۴ مصوب کمیسیون مقررات ملی ساختمان فضاها یا سونیت‌های به وضعیت سونیت سبزی میزبان است و می‌سوند، با داشتن سقفی سبزی از ۱۸۵ متر مربع، باید حداقل دو در دسترس خروج دور از هم داشته باشند.

ب) مطابق بند ۳-۲-۱۷-۱ مصوب کمیسیون مقررات ملی ساختمان در هر طبقه یا هر بخش از یک طبقه در هر بنا به برای آن دو خروج معجز الرحم صلاحی سرد باید بین خروج‌ها حداقل برابر با نصف اندازه بزرگ‌ترین قطعات طبقه یا آن بخش باشد.

۲- مطابق تقسیم گروه تخصصی معماری صورت‌گرفته در طرح نقشه کالبدی تخصصی حضرت زینب (س) به مالکیت آقای احمد حسینی به پلاک شهی اسی ۱/۴۱ فرعی ۱۱۸۷۱ به آقای احمد حسینی، در جلسه گروه تخصصی اراکه تردد نقشه توسط

۳- جلسه حاضر به عنوان آخرین جلسه رسمی گروه تخصصی معماری اعلام شد.

امضاء حاضرین:

رحمان شاد

محمد

محمد