



«صورتجلسه کمیسیون تخصصی برق»

«دوره نهم - شماره ۸۳»

ساعت خاتمه جلسه : ۱۹:۲۰	ساعت شروع جلسه : ۱۷:۰۰	تاریخ جلسه : ۱۴۰۲ / ۰۳ / ۱۳
-------------------------	------------------------	-----------------------------

حاضرین	داود معصومی	محمد امین اصغری	جمال رسولی	داود عزیزیان	حمیدرضا رادمند
مدعوین					

موارد مطروحه :

جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ آغاز گردید.

در این جلسه با توجه به سوالات متعدد در مورد شرایط الزام مقررات در خصوص سیستم اعلام حریق، پس از بحث و بررسی موضوع در بخش‌های مربوطه در مباحث ۱۳ و ۳ مقررات ملی ساختمان موارد زیر استخراج گردید:

۱- سیستم‌های اعلام حریق برای ساختمان‌های مسکونی ۵ طبقه و بیشتر (با احتساب پارکینگ و همکف و زیرزمین) الزامی می‌باشد.

۲- برای سایر ساختمان‌های غیر مسکونی (تجاری، اداری، خدماتی، صنعتی، درمانی و ...) سیستم‌های اعلام حریق مطلقاً الزامی می‌باشد.

۳- نوع سیستم اعلام حریق برای ساختمان‌های مسکونی که در بند ۱ ذکر شدند: از نوع دستی برای ساختمان و از نوع خودکار موضعی برای هر واحد می‌باشد.

۴- مطابق تعاریف مبحث ۳ ساختمان‌های مسکونی معمولاً جزء تصرف‌های مختلط (مسکونی، انباری و پارکینگ) محسوب می‌شود که الزامات آن به شرح ذیل می‌باشد: برای انباری یک سیستم دستی و یک سیستم موضعی الزامی می‌باشد و در صورت عدم جداسازی حرارتی مناسب انباری از پارکینگ یا واحد مسکونی (یعنی دیوار و درب و سقف مشترک آن‌ها دارای مقاومت بیش از ۲ ساعت در مقابل آتش نباشند)، پارکینگ یا واحد مسکونی از الزامات انباری تبعیت می‌کنند.

و در آخر مقرر گردید همه موارد بالا جهت بررسی بیشتر و نهایی در جلسه مشترک با گروه کارشناسان سازمان آتش‌نشانی در جلسات آتی طرح و نتیجه‌گیری قطعه صورت پذیرد.

جلسه در ساعت ۱۹:۲۰ با ذکر صلوthes خاتمه یافت.

امضاء دبیر کمیسیون: جمال رسولی