

واحد تاسیسات

گزارش مصالح مصرفی در لوله کشی گاز

حد پایینی مجاز وزن استاندارد (Kg)	وزن استاندارد (Kg)	طول لوله نمونه (cm)	سایز لوله نمونه (اینچ)	
۱/۰۹۸	۱/۲۲	۱۰۰	۱/۲	۲
۱/۴۲۲	۱/۵۸	۱۰۰	۳/۴	۲/۵
۲/۱۹۶	۲/۴۴	۱۰۰	۱	۳
۲/۸۲۶	۳/۱۴	۱۰۰	۱ ۱/۴	۴
۳/۲۴۹	۳/۶۱	۱۰۰	۱ ۱/۲	۵

ناظر : آقای مهندس

مجری : آقای

محل بازدید :

تاریخ بازدید :

ردیف	نام مالک	شماره پرونده	سایز لوله نمونه (اینچ)	طول لوله نمونه (cm)	وزن لوله نمونه (Kg)	نتیجه
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						
۶						
۷						
۸						
۹						
۱۰						

توضیحات :

مهر و امضاء مهندس ناظر

.....

..... : اظهار نظر واحد

.....