



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

« صور تجلسه گروه تخصصی مکانیک »

« دوره هفتم - شماره ۴۷ »

تاریخ جلسه: ۹۸/۰۱/۲۰	ساعت شروع جلسه: ۱۷:۳۰	ساعت خاتمه جلسه: ۱۹:۰۰
----------------------	-----------------------	------------------------

حاضرین	اصغر محمدی	فریدون حیدری	فرهنگ عباسی مطلق	سعید نظری	علی غضنفریان		
مدعوین							

موارد مطروحه :

- ۱- نامه شماره ۹۸/۱۹۱ مورخه ۹۸/۰۱/۱۷ سازمان در خصوص خلاصه مصوبات و فعالیتهای گروه جهت درج در نشریه سازمان مطرح گردید. مقرر گردید طی نامه ای خلاصه مصوبات و فعالیتهای گروه به ریاست سازمان ارسال گردد.
- ۲- نامه شماره ۹۸/۱۹۳ مورخه ۹۸/۰۱/۱۷ سازمان در خصوص تهیه دستورالعمل طراحی و کنترل نقشه های تاسیسات مکانیکی بررسی گردید. مقرر گردید طی نامه ای چک لیست کنترل نقشه های تاسیسات مکانیکی به ریاست سازمان ارسال گردد.
- ۳- نامه شماره ۹۷/۲۳۶۴۲ مورخه ۹۷/۱۲/۲۵ و پیوست آن شکایت مالک آقای امین تقیلو مبنی بر عدم اجرای کلکتور برای واحد سوم بررسی گردید:
الف: با توجه به اینکه انشعاب جدید بعداً به ساختمان اضافه گردیده، الزامی به اجرای کلکتور نمی باشد مگر اینکه شرایط انشعاب گیری جداگانه در محل علمک مناسب نباشد که در اینصورت با نظر ناظر بایستی اقدام گردد.
ب: با توجه به اضافه شدن واحد جدید به انشعابات قبلی، جهت رعایت الزامات مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان و اطمینان از عدم وجود دودکش مشترک، نظارت دودکشهای واحد های قبلی الزامی می باشد.
- ۴- نامه شرکت گاز در خصوص تزریق گاز صنایع و مجتمع های مسکونی قرائت گردید. مقرر گردید از طریق سامانه سازمان و پیامک، مراتب به اطلاع ناظرین و مجریان رسانده شود.

فریدون حیدری

دبیر هیات رئیسه گروه تخصصی مکانیک



سازمان نظام کشوری
استان تهران

« صورتجلسه گروه تخصصی مکانیک »

« دوره هفتم - شماره ۱ »

تاریخ جلسه: ۲۸ اردیبهشت ۹۸	ساعت شروع جلسه: ۱۰:۰۰	ساعت خاتمه جلسه: ۱۰:۰۹
----------------------------	-----------------------	------------------------

حاضرین	اصغر محمدی	فریدون حیدری	سیدعلی	علی یان	فریدون عباسی
مدعوین					

موارد مطروحه:

۱- نامه شماره ۹۸/۱۹۱ مورخه ۲۸ اردیبهشت ۹۸ سازمان در خصوص خلاصه مسابقات رفاقیها و گروه همسفر ج در شهریه مازان مطرح گردید. مقرر گردید طی نامه ای خلاصه صورتها و مناقیها به ریاست مازان ارسال گردد.

۲- نامه شماره ۹۸/۱۹۳ مورخه ۱۷ اردیبهشت ۹۸ سازمان در خصوص تهیه دستور العمل طراحی و کنترل نقشه های کاسیات مکانیکی بررسی گردید. مقرر گردید طی نامه ای یک لست کنترل نقشه های کاسیات مکانیکی به ریاست مازان ارسال گردد.

۳- نامه شماره ۹۷/۱۲/۲۵ و پیوست آن تکمیل آفای این تقیله مبنی بر عدم اجزای کلکتور برای راه سوم بررسی گردید.

الف- با توجه به اینکه اشکاب جدید بعد از ساختمان اتمام شده الزامی به اجزای کلکتور مشترک بین باشد مگر آنکه سر این اشکاب گریز بر محل ~~مشترک~~ در محلها سبب نماند. در این صورت با نظر کارشناسی اقدام شود.
ب- با توجه به اتمام سدن راه جدید به اشکابان قبلی جهت رعایت الزامات بیعت ۲۲ مترات می ساختمان و اطمینان از عدم وجود دوگنل مشترک در اشکابان

امضاء حاضرین:
تاریخ:
موضوع:
ریاست: