



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

سازمان نظام مهندسی ساختمان زنجان
شماره ۹۸۲۸۵۸
تاریخ ۹۸۲۱۳۴

« صورت جلسه گروه تخصصی مکانیک »

« دوره هفتم - شماره ۵۰ »

تاریخ جلسه: ۹۸/۰۲/۲۴	ساعت شروع جلسه: ۱۷:۳۰	ساعت خاتمه جلسه: ۱۹:۰۰
حاضرین	فرهنگ عباسی مطلق	فریدون حیدری
	اصغر محمدی	فریبرز براتی
	علی غضنفریان	
مدعوین		

موارد مطروحه :

- نامه شماره ۹۸/۲۲۲۹ و پیوست آن گزارش ناظر و شکایت مالک آقای یوسف باباخانی مبنی بر عدم تایید دودکش عبوری از دیوار مشترک به ضخامت ۲۰ سانتی متر بررسی گردید. با توجه به اینکه ضخامت دیوار مناسب می باشد و از نظر فنی عبور دودکش از دیوار مشترک ایرادی ندارد، لذا عبور دودکش از آن بلامانع می باشد. همچنین بایستی کنترل گردد که دودکش فوق مشترک بین دو واحد نمی باشد و صرفاً " جهت استفاده یک مصرف کننده می باشد. همچنین بایستی از استاندارد و دود بند بودن دودکش اطمینان حاصل گردد.

فریدون حیدری

دبیر گروه تخصصی مکانیک