


سازمان نظام‌سنجی ساختمان  
استان زنجان



« صورتجلسه گروه تخصصی مکانیک »

« دوره هفتم - شماره ۸ »

تاریخ جلسه: ۹۵/۱۲/۱۷	ساعت شروع جلسه: ۱۸:۳۰	ساعت خاتمه جلسه: ۲۰
----------------------	-----------------------	---------------------

حاضرین	علی غضنفریان	فریدون حیدری	اصغر محمدی	سعید نظری	محمد تقی قزلباش	مدعوین
--------	--------------	--------------	------------	-----------	-----------------	--------

موارد مطروحه :

۱- نامه شماره ۹۵/۲۱۳۲۴ مورخه ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ سازمان مینی بر بررسی رزو مه متقاضیان کنترل مضاعف سال ۹۶ رشته مکانیک بررسی گردید و مقرر گردید طی نامه ای از نامبردگان در خواست گردد به همراه مدارک مورد نیاز جهت مصاحبه در جلسه آتی گروه حضور یابند.

۲- نامه شماره ۹۵/۲۱۱۴۵ مورخه ۱۳۹۵/۱۲/۹ و پیوست آن در خصوص دریاچه های تامین هوا و جریان هوای سرد در زمستان بررسی گردید. مطابق میحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان در فضاهایی که امکان تامین هوای لازم برای احتراق وسایل گاز سوز موجود نمی باشد، بایستی هوای لازم جهت احتراق از هوای آزاد تامین گردد که جزئیات فنی اجرای آن در نقشه های تاسیسات مکانیکی پیوست می باشد که ضرورت کنترل اجرای صحیح آن بایستی توسط همکاران ناظر مربوطه صورت پذیرد. با وجود این گروه تخصصی مکانیک آمادگی دارد در جلسه مشترک با سایر گروههای تخصصی ، جزئیات اجرایی را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

۳- نامه شماره ۹۵/۲۱۱۳۶ مورخه ۱۳۹۵/۱۲/۹ سازمان و پیوست آن در خصوص دستگاه الکترونیکی قطع اتوماتیک حساس به امواج زلزله قرائت گردید. طبق میحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان، نصب شیر خودکار قطع گاز حساس به زلزله در ابتدای ساختمانهای خاص الزامی هست. شرکت مورد نظر می تواند با هماهنگی واحد استاندارد سازمان نسبت به معرفی محصول تولیدی خود اقدام نماید.

فریدون حیدری  
دبیر گروه تخصصی مکانیک