



سازمان نظام مهندسی استان
استان زنجان

« صور تجلسه گروه تخصصی مکانیک »

« دوره هفتم - شماره ۱۴ »

زمان نام مهندسی ساختمان زنجان
شماره ۹۶۱۵۸۵۲
تاریخ ۹۶/۴/۱۳

تاریخ جلسه ۳۰/۳/۹۶	ساعت شروع جلسه: ۱۷	ساعت خاتمه جلسه: ۱۸:۳۰
--------------------	--------------------	------------------------

حاضرین	علی غضنفریان	فریدون حیدری	اصغر محمدی	رحیم نژاد	سلیمانی	فریبرز براتی	سعید نظری	فریدون حیدری
مدعوین	مهندس اسماعیلی							

موارد مطروحه :

- ۱- برآورد اجرای لوله کشی گاز فشار قوی مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات لازم بر روی قیمت‌های پیشنهادی بررسی گردید و جهت بهره برداری به واحد تاسیسات ارسال گردید.
- ۲- بررسی فرمهای کنترل مدارک پرونده گاز رسانی فشار قوی انجام گردید. فایل اصلاح شده جهت بهره برداری تحویل واحد کنترل گازرسانی فشار قوی خواهد گردید.
- ۳- نامه شماره ۹۶/۴۳۴۱ مورخه ۹۶/۳/۱۶ در خصوص دستگاه جت هیتر بدون دود کش مورد استفاده در مرغداریها مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به تهویه مناسب سالن، کاربری مرغداری و نامه جهاد کشاورزی مبنی بر تخلیه هوای سالن هر هشت دقیقه یکبار برای سالن مرغداری مشابه و کاتالوگ سازنده دستگاه، نیازی به نصب دود کش نبوده و گاز حاصل از احتراق از طریق فنهای تخلیه سالنها به بیرون تخلیه می گردند.

فریبرز براتی
رئیس گروه تخصصی مکانیک