



«صورتجلسه گروه تخصصی مکانیک»

«دوره هفتم - شماره ۲۷»



سازمان نظام امنیتی ساختمان
استان زنجان

تاریخ جلسه: ۹۶/۱۰/۲۶

ساعت خاتمه جلسه: ۱۹:۳۰

ساعت شروع جلسه: ۱۷:۳۰

سعید نظری	علی غضنفریان	فریبرز برانی	فرهنگ عباسی مطلق	سلیمانی	رحمیم نژاد	فریدون حیدری	اصغر محمدی	حاضرین
مهندس فیلو از سازمان آتش نشانی								مدعوین

موارد مطروحه:

بررسی شیوه نامه آتش نشانی با حضور نماینده سازمان آتش نشانی انجام و اصلاحات لازم اعمال گردید. مقرر گردید فایل اصلاح شده جهت تطبیق مجدداً در اختیار حاضرین در جلسه قرار گیرد.

- نامه شماره ۲۰۷۳۸ مورخه ۹۶/۱۰/۲۰ و پیوست آن مبنی بر اجرای انشعابات مجزای گاز برای ساختمان با کاربری اداری، تجاری و واحده بررسی گردید. با توجه به اینکه ساختمان عمومی می باشد، بایستی بصورت حرارت مرکزی براساس نقشه های طراحی اقدام گردد.

- نامه شماره ۹۶/۲۰۷۳۹ مورخه ۹۶/۱۰/۲۰ و پیوست آن برگ اشکالات بازرسی و شکایت مجری پرونده مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه موارد اجرایی می باشد، بایستی توسط کارشناسان معرفی شده بوسیله واحد گاز بازدید و اظهار نظر گردد.

فریبرز برانی

رئیس گروه تخصصی مکانیک