



سازمان نظام‌مندی ساختمان
استان زنجان

سازمان نظام‌مندی ساختمان زنجان
شماره ۹۴،۲۵۲۸۳
تاریخ ۹۴،۱۲،۱۷

« صور تجلسه گروه تخصصی معماری »

« دوره هفتم - شماره ۲۲... »

تاریخ جلسه: ۹۶/۶/۲۸	ساعت شروع جلسه: ۱۸	ساعت خاتمه جلسه: ۱۹:۳۰
---------------------	--------------------	------------------------

حاضرین	داود رضائی	احمد محمدی	اصغر حاجتی	علی رحمانپور	فروغ قره باغی	مریم کلامی	-
مدعوین							

موارد مطروحه :

- جلسه در محل سازمان با حضور اکثریت اعضا تشکیل و موارد ذیل به تصویب رسید :
- ۱- در پاسخ به نامه شماره ۱۰۷۳۳ شهرداری در خصوص استعلام ضرورت اجرای آسانسور در پروژه آقای علیرضا محمدی مقرر گردید : با توجه به توام بودن طبقه دوم و سوم در قالب یک واحد ، الزامی بر اجرای آسانسور نمی باشد .
 - ۲- در پاسخ به نامه مهندس نعمت پور ، پس از بحث و بررسی ، اعلام می گردد که با توجه به کروکی پیوست ، پایین ترین طبقه آپارتمان مذکور ، به عنوان " زیرزمین " محسوب نمی شود.
 - ۳- در پاسخ به نامه شماره ۹۶/۹/۹۷۰۲ مربوط به پروژه پلاک ثبتی ۳۸/۶۴۸۹/۶۵۳۸/۱۰۵۸ پس از بحث و بررسی اعلام می گردد : با توجه به مقررات زمان صدور پروانه پروژه مذکور ، اقدام گردد .
 - ۴- با توجه به ابلاغ چک لیست مناسب سازی برای معلولین و سالمندان ، مقرر گردید که چک لیست مذکور در کنترل معماری آتی توسط اعضای کنترل کننده در نقشه های معماری الزام گردد .

دبیر گروه تخصصی معماری : علی رحمانپور زنجان