



سازمان نظام مهندسی ساختمان  
استان زنجان

سازمان نظام مهندسی ساختمان زنجان  
شماره ۴۴، ۲۵۲۸۱  
تاریخ ۹۷/۱۲/۱۷

## «صورتجلسه گروه تخصصی معماری»

«دوره هفتم - شماره ۲۴...»

ساعت خاتمه جلسه: ۱۹	ساعت شروع جلسه: ۱۷:۳۰	تاریخ جلسه: ۹۶/۷/۲۵
---------------------	-----------------------	---------------------

حمید فغفوری	احمد محمدی	مریم کلامی	اصغر حجتی	داود رضائی	فروغ قره باگی	علی رحمانپور	حاضرین
مدعوین							

### موارد مطروحه :

جلسه با حضور تمامی اعضا در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل به تصویب رسید:

۱- پیرو ارجاع نامه شماره ۲۳۲۴۵ اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان در خصوص ضرورت اجرای وال پست (مهاربند دیوارها) پس از بحث و بررسی مقرر گردید:

الف) جهت جلوگیری از تخریب های متعدد سازه بتی، پلیت های انتظار در اجرای اسکلت در محل های مشخص شده در نقشه اجرا گردد. لازم به ذکر است که در آلبوم نقشه ها باید پلان پلیت گذاری ارائه گردد.

ب) در محل بازشوهای نما، کلاف بندی بصورت نبیشی کشی دوبل با نبیشی ۴ بصورت عمودی در دو طرف بازشو اجرا گردد.

ج) در دیوارهای پیرامونی، کلاف بندی دیوارها بصورت نبیشی کشی های دوبل عمودی با فاصله ۲ سانتی متر از ستون ها اجرا گردد. (فاصله ۲ سانتی متر با بلوك پلی استایرن پر شود)

د) کلاف بندی های میانی در دیوارها (عمودی، افقی) مطابق با فاصله های اعلامی در آیین نامه ۲۸۰۰ اجرا شود.

دبیر گروه تخصصی معماری : علی رحمانپور زنجانی