


سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان



« صورتجلسه گروه تخصصی مکانیک »

« دوره هفتم - شماره 42 »

تاریخ جلسه: 24/10/97	ساعت شروع جلسه: 17:30	ساعت خاتمه جلسه: 19:30							
حاضرین	فرهنگ مطلق	عباسی	فریدون حیدری	اصغر محمدی	سعید نظری	علی غضنفریان	فریبرز براتی	رحیم نژاد	سلیمانی
مدعوین									

موارد مطروحه :

- 1- هیات رئیسه سال سوم گروه تخصصی مکانیک انتخاب گردید و مطابق نتایج رای گیری با حضور اکثریت اعضای گروه، آقایان مهندس اصغر محمدی به عنوان رئیس، مهندس علی غضنفریان به عنوان نایب رئیس و مهندس فریدون حیدری به عنوان دبیر گروه تخصصی به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
- 2- در خصوص استفاده از لوله های پلیمری جهت گرمایش با سیستم پکیج، در صورتیکه گواهی به روز لازم از اداره استاندارد و مرکز تحقیقات مسکن مبنی بر مجاز بودن جهت استفاده در سیستم گرمایش را دار باشند، با رعایت الزامات فنی، استفاده از این لوله ها در سیستم گرمایش بلامانع می باشد.
- 3- در پاسخ به نامه 17877/97 گروه تخصصی معماری مبنی بر الزامات اصلاح دودکشهای ساختمان مجاور ساختمان بلند مرتبه، این دودکشها بایستی مطابق الزامات بندهای 4-8-17 و 5-8-17 مبحث 7 مقررات ملی ساختمان اصلاح گردد. همچنین جهت جلوگیری از بروز این مشکل بایستی در طراح ساختمانهای جدید الاحداث از تعبیه دودکش در دیواره های مجاور خودداری گردد.
- 4- در پاسخ به نامه شماره 17870/97 و پیوست آن درخواست آقای رجبی خسته جهت اجرای 60 کنتور مجزا جهت ساختمان تجاری واقع در میدان آزادی، با رعایت مقررات مربوطه، ضوابط مبحث 17 و نظر ناظر گاز رسانی، اجرای کنتورهای مجزا جهت پروژه فوق تصمیم گیری گردد.

فریدون حیدری

دبیر گروه تخصصی مکانیک