



سازمان نظام‌مندی ساختمان  
استان زنجان

« صورتجلسه گروه تخصصی مکانیک »

« دوره هفتم - شماره 40 »

سازمان نظام‌مندی ساختمان زنجان  
شماره ۹۷، ۱۸۴۵۲  
تاریخ ۹۷، ۱۰، ۲۴

تاریخ جلسه: 17/10/97	ساعت شروع جلسه: 17:30	ساعت خاتمه جلسه: 19:30
حاضری ن	فرهنگ مطلق	عباسی
فریدون حیدری	اصغر محمدی	سعید نظری
علی غضنفریان		
مدعوین		

موارد مطروحه :

- پیرو درخواست استفاده از بخاریهای هرمتیک در مدارس که کلیات آن مورد تایید قرار گرفته است، بحث بررسی الزامات نصب و راه اندازی و نگهداری از این نوع بخاریها در دستور کار قرار گرفت. با توجه به مشکلات استفاده از حرارت مرکزی در مناطق روستایی طبق توضیحات نماینده اداره کل نوسازی مدارس استفاده از این نوع بخاریها در مدارس مناطق روستایی حداکثر سه کلاسه با رعایت دستورالعمل نصب و راه اندازی و نگهداری شرکت سازنده بلامانع می باشد. بدیهی است جهت اجرای این نوع بخاریها درخواست کتبی اداره کل نوسازی مدارس استان مورد نیاز می باشد.

فریدون حیدری

دبیر گروه تخصصی مکانیک