

جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی

اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

شماره: ۱۶۳۸۳

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۱۴

پوست:

جناب آقای مهندس مجتبی زاده

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

سلام علیکم

احتراماً، با توجه به آمار بالای نقاط ضعف مشاهده شده توسط بازرسین نظارت عالیه این اداره کل در ساختمانها و کارگاههای ساختمانی بشرح ذیل، خواهشمند است دستور فرمائید اطلاع رسانی مناسب در مورد الزامی بودن رعایت موضوعات به اعضاء صورت گرفته و در کanal تلگرام و بخش نظارت عالیه سایت سازمان نیز قرار داده شود.

۱- عدم رعایت مفاد مباحث ۱۸، ۱۹ و ۲۰ مقررات ملی ساختمان

۲- عدم نصب تابلو مشخصات پروژه

۳- عدم تجهیز کارگاه در بیشتر کارگاههای ساختمانی

۴- عدم انجام وظایف مجریان حقوقی و حقیقی

۵- عدم وجود دیتیل اجرای آسانسور در نقشه ها

۶- عدم اجرای نعل در گاه

۷- عدم وجود دفتر روزانه در کارگاه

۸- عدم اجرای درست اتصال ریشه راه پله به فونداسیون

۹- عدم قرارگیری لوله های تاسیسات در داکت و عدم درز بندی درست لوله های پکیج

تلنfon: ۰۳۱۳۹۴۵۱۵۸۱-۳-۲۳۷۷۴۸۱۱-۳
نشانی: زنجان، خیابان خوش، بنب اداره کل امور اقتصادی و دارایی کدیتی: ۰۳۱۳۹۴۵۱۵۸۱-۳-۲۳۷۷۴۸۱۱

دorنگار: ۰۳۱۳۹۴۵۱۵۸۱-۳-۲۳۷۷۴۸۱۱
آدرس الکترونیک: www.zanjanrah.ir
Web سایت: info@zanjanrah.ir