



سازمان نظام‌مندی ساختمان  
استان زنجان

« صور تجلسه کمیسیون تخصصی معماری »

« دوره نهم / ۳ - شماره ۱۰۳ »

|                        |                    |                     |
|------------------------|--------------------|---------------------|
| تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ساعت شروع جلسه: ۱۷ | ساعت خاتمه جلسه: ۱۹ |
|------------------------|--------------------|---------------------|

|        |            |                |              |              |            |
|--------|------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| حاضرین | جعفر خزاعی | محمدرضا اکرادی | جعفر نیکومنش | المیرا سنائی | ریاب احمدی |
| مدعوین |            |                |              |              |            |

مصوبات جلسه :

موضوع جلسه : بررسی نامه ارجاعی شهرداری  
دستور جلسه:

۱- بررسی نامه (شماره ۱۴۰۴/۵/۴۹۷۰۰ ص مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۰

در خصوص درخواست آقای رسول حریری در خصوص اشرافیت ملک در حال ساخت مقابل ایشان:

با استناد به بندهای مقررات ملی ساختمان :

- بند ۴-۸-۹-۴ ( در صورتی که پنجره در فضایی نصب شود که کف آن فضا در ارتفاع بیش از ۰/۷ متر از زمین یا فضای مجاور ارتفاع داشته باشد، باید کف آن پنجره حداقل ۱/۱۰ متر احداث شده و یا دارای جان پناهی به ارتفاع حداقل ۱/۱۰ متر از کف فضا باشد).

و همچنین

- بند ۴-۱-۹-۹-۴ ( استفاده از شیشه ایمن و غیر ریزنده در جان پناه ها و دست اندازهای دارای شیشه یه هر قطع و اندازه، الزامی است) مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

- با توجه به عدم اشاره به موضوع اشرافیت در مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان، نمای پروژه مذکور از نظر تطبیق با مقررات ملی ساختمان مورد تأیید می باشد.

دبیر کمیسیون: المیرا سنائی