

سازمان نظام مهندسی استان تهران
تاریخ: ۱۴۰۳/۵/۲۳
شماره: ۱۴۰۳/۱۱۴۵۴



سازمان نظام مهندسی استان تهران

« صور تجلسه کمیسیون تخصصی مکانیک »

« دوره ۹/۳ - جلسه شماره ۱۰۸ »

تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۵/۱۶	ساعت شروع جلسه: ۱۷	ساعت خاتمه جلسه: ۱۹
-----------------------	--------------------	---------------------

حاضرین	مهندس سید زهیر ترابی	مهندس علی غضنفریان	مهندس کریم هوشمندان	مهندس امیر حسین حریری	مهندس اصغر محمدی	مهندس سعید نظری
مدعوین	ریاست محترم واحد تاسیسات					

موارد مطروحه:

یکصد و هشتمین جلسه کمیسیون مکانیک دوره نهم در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ با حضور اعضاء و نماینده هیئت مدیره در محل سازمان تشکیل گردید پس از صحبت حاضرین و بیان دیدگاه ها، در خصوص موارد ذیل بحث و تصمیم گیری شد:

۱- در خصوص جدول مصارف لوازم گازسوز در ویرایش پنجم مبحث ۱۷ بحث و بررسی گردید.

۲- پیرو نامه شماره ۲۷/م/گ مورخ ۱۴۰۳/۱/۹ در خصوص الزامی بودن اجرای معبر دودکش در کلیه ساختمان های جدید، باید محل معبر دودکش در کلیه ساختمان های جدید مجددا طبق بند ب ماده ۱۷-۴-۶-۳-۲ با ریاست محترم سازمان مکاتبه گردد. (در طراحی ساختمان های جدید باید معبر دودکش و ابعاد آن قبل از اخذ پروانه ساخت مشخص شده و در نقشه های ساختمان جزئیات دقیق آن درج شود) (با بنیاد مسکن و دفاتر طراحی) - در چک لیست ناظرین معماری نیز اعمال گردد.

۳- دعوت از ریاست کمیسیون معماری انجام گردد (معبر دودکش از مبحث ۱۷ بررسی شود).

۴- جدول فرمت نقشه های گازرسانی مورد بازنگری قرار گرفت.

امضاء حاضرین:

(Handwritten signature)