



سازمان نظام ملی انرژی
استان زنجان
تاریخ ۱۹/۰۷/۱۴۰۲
شماره ۱۴۵۲۹۳۵

«صورتجلسه کمیسیون تخصصی برق»

«دوره نهم - شماره ۱۲۳»

ساعت خاتمه جلسه : ۲۰:۱۰	ساعت شروع جلسه : ۱۸:۰۰	تاریخ جلسه : ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
-------------------------	------------------------	-------------------------

حاضرین	داود معصومی	داود عزیزان	جمال رسولی	محمد امین اصغری	حمیدرضا رادمند
مدعوین					

موارد مطروحه :

جلسه در ساعت ۱۸:۰۰ آغاز گردید. در این جلسه :

- در خصوص تعیین نفرات کنترل نقشه شهرستان خدابنده مقرر گردید کلیه شهرستان‌ها نیز به همراه ارسال رزومه و مستندات لازم جهت بررسی در کمیسیون ارسال گردد.
- در ادامه بررسی چک لیست‌های پیشنهادی طراحی (مبحث ۱۹) :

- ادامه جداول بند ۱-۲-۴ جدول ۲ رفنس مشخص شود (همچنین تعیین شود دمای رنگ نور CCT و شاخص نمود رنگ CIR از کجا آمده اند.)

- در جدول مربوط به بند ۳-۴ قسمت ب سطرهای ۸ و ۹ زیرشاخه ترانسفورماتور روغنی، و سطرهای ۱۰ و ۱۱ زیر شاخه ترانسفورماتور خشک قرار گیرند. و همچنین در سطر ۱۱ بر اساس جدول ۱۹-۵-۲۷ اصلاح شود.

- در بند ۷-۴ قسمت ج به نظر می‌رسد می‌بایست UPS حذف گردد.

- بررسی چک لیست نظارت مبحث ۱۹ : در قسمت نظارت و بازرگانی کنترل تاسیسات برقی جداول عنوان تدارد و خیلی از بندھایشان باهم تکراری است.

جلسه در ساعت ۲۰:۱۰ با ذکر صلوٽ خاتمه یافت.

امضاء دبیر کمیسیون : جمال رسولی