



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

« صور تجلسه کمیسیون تخصصی مکانیک »

« دوره ۹/۳-جلسه شماره ۱۴۰ »

تاریخ جلسہ: ۱۴۰۴/۳/۶	ساعت شروع جلسہ: ۱۷	ساعت خاتمہ جلسہ: ۱۹
----------------------	--------------------	---------------------

مهندس فریدون حیدری	مهندس اصغر محمدی	مهندس امیر حسین حریری	مهندس کریم هوشمندان	مهندس علی غضنفریان	مهندس سید زهیر ترابی	حاضرین
						مدعوین

موارد مطروحه:

یکصد و چهلمین جلسه کمیسیون مکانیک دوره نهم در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۶ با حضور اعضاء و نماینده هیئت مدیره در محل سازمان تشکیل گردید پس از صحبت حاضرین و بیان دیدگاه ها، در خصوص موارد ذیل بحث و تصمیم گیری شد:

۱- در خصوص ضوابط عایق پپیچی لوله های گاز در زیر سقف کاذب و مغایرت موجود در بندهای شماره ۶ قسمت ۱۷-۴-۱۱ و شماره ۳ بند ۱۷-۶-۵ مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان بحث گردید و تاکید شد نواریپیچی برای لوله های زیر سقف کاذب برابر قسمت ۱۷-۴-۱۱ قابل اجرا می باشد.

۲- در خصوص پیمش نوس نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی، جلد اول قرائت شد و نبادل نظر گردید.

امضاء حاضرين :