



سازمان نظام مهندسی ماسن  
استان زنجان

« صورتجلسه کمیسیون تخصصی برق »

« دوره نهم - شماره ۱۴۳ »

تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۰۴/۱۲	ساعت شروع جلسه : ۱۸:۰۰	ساعت خاتمه جلسه : ۲۱:۰۰
-------------------------	------------------------	-------------------------

حاضرین	محمد امین اصغری	جمال رسولی	داود عزیزیان		
مدعوین					

موارد مطروحه :

جلسه در ساعت ۱۸:۰۰ آغاز گردید. در این جلسه :

۱- با توجه به ضرورت بررسی بیشتر اجرای انواع الکتروود ارت بخصوص از دیدگاه اقتصادی و ترغیب مجریان و کارفرمایان به اجرای صحیح سیستم ارت پس از بحث و بررسی مقرر گردید در نقشه‌های تاسیسات برقی به جای جزئیات الکتروود صفحه‌ای از جزئیات الکتروود ارت یوفر، میله‌ای و پنج حلقه استفاده گردد. در این راستا پیشنهاد می‌گردد هیات مدیره محترم مقدمات اطلاع‌رسانی جامع به همه دفاتر طراحی و طراحان تاسیسات برق را فراهم نمایند.

۲- با توجه به سوالات متعدد در خصوص اجرای همبندی سازه از سوی مجریان سازه و حتی مجریان تاسیسات برق، پیشنهاد می‌گردد دوره مقدماتی جهت آشنایی با اهمیت و ضرورت اجرای سیستم همبندی سازه در ساختمان‌ها، تدوین و برگزار گردد.

جلسه در ساعت ۲۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضاء دبیر کمیسیون : جمال رسولی