



سازمان نظام مهندسی استان
استان زنجان

« صور تجلسه کمیسیون تخصصی برق »

« دوره نهم - شماره ۱۵۴ »

تاریخ جلسہ : ۱۴۰۳/۰۷/۲۴	ساعت شروع جلسہ : ۱۸:۰۰	ساعت خاتمه جلسہ : ۲۰:۱۰
-------------------------	------------------------	-------------------------

حاضرین	جمال رسولی	محمد امین اصغری	حمیدرضا رادمند	داود معصومی	داود عزیزیان
مدعوین					

موارد مطروحه :

جلسه در ساعت ۱۸:۰۰ آغاز گردید. در این جلسه :

- ۱- عطف به نامه شماره ۱۴۰۳/۸۰/۸۱۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ شرکت توزیع نیروی برق استان مطابق بررسی به عمل آمده در بند ۳ ذیل بند ۱۳-۵-۵ الزام تامین برق اضطراری برای ساختمان‌های مجهز به آسانسور حمل بیمار و طول مسیر حرکت بیش از ۲۱ متر از کف اصلی ورودی می‌باشد که این موضوع در طراحی و کنترل نقشه بطور دقیق اعمال می‌گردد و در حین اجرا نیز از طریق گزارش ناظرین و با درج در شناسنامه ساختمان به شهرداری نیز ابلاغ می‌شود که در صورت نبود برق اضطراری برای ساختمان‌های مذکور بایستی شهرداری از ارائه پایان کار خودداری نماید. شایان ذکر است برای ساختمان‌های در حال بهره‌برداری سازمان نظام مهندسی هیچگونه اختیار برای اعمال مقررات ندارد.
- ۲- همچنین برای جلسه مذکور در نامه فوق‌الذکر آقای مهندس داود معصومی به عنوان نماینده سازمان پیشنهاد می‌گردد.
- ۳- در خصوص بند ۲ نامه شماره ۱۴۰۳/۱۶۸۶۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ ریاست محترم سازمان در خصوص موضوع ضرورت درج تاییدیه آسانسور در فرم گزارشات مرحله‌ای، موضوع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و با توجه به اینکه فرآیند صدور مجوز بهره‌برداری آسانسور توسط اداره استاندارد انجام می‌شود نیازی به درج موضوع در فرم گزارشات مرحله‌ای برق نمی‌باشد.

جلسه در ساعت ۲۰:۱۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت .

امضاء دبیر کمیسیون : جمال رسولی

سازمان نظام مهندسی استان زنجان
تاریخ : ۱۴۰۳ / ۸ / ۲۴
شماره : ۱۷۲۳۴ ، ۱۴۰۳