



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

« صور تجلسه کمیسیون تخصصی مکانیک »

« دوره ۹/۳-جلسه شماره ۱۵۵ »

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۷/۱۵	ساعت شروع جلسه: ۱۶/۳۰	ساعت خاتمه جلسه: ۱۸/۳۰
-----------------------	-----------------------	------------------------

حاضرین	مهندس سید زهیر ترابی	مهندس علی غضنفریان	مهندس کریم هوشمندان	مهندس امیر حسین حریری	مهندس اصغر محمدی	مهندس فریدون حیدری
مدعوین						

موارد مطروحه:

یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه کمیسیون مکانیک دوره نهم در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۱۵ با حضور اعضاء و نماینده هیئت مدیره در محل سازمان تشکیل و پس از صحبت حاضرین و بیان دیدگاه ها ، در خصوص موارد ذیل بحث و تصمیم گیری گردید:

۱- نامه شماره ۱۴۰۴/۱۴۶۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ ریاست محترم سازمان در خصوص درخواست اجرای لوله کشی گاز مستقل برای یک واحد از ساختمان ۱۲ واحد (موضوع در خواست واصله ۱۴۰۴/۱۲۸۲۳) قرائت گردید. مصوب شد در صورتی که رضایت کلیه مالکین واحدهای دیگر اخذ گردد و در صورت انجام برشکاری یا تغییرات در سیستم لوله کشی قبلی مراحل تایید مجدد سایر واحدها نیز انجام گردد. اجرای لوله کشی با رعایت سایر مقررات ملی ساختمان قابل بررسی می باشد. جهت جلوگیری از تعدد لوله کشی واحدهای آینده اجرای کلکتور و پیش بینی محل کنتورها برای تمام واحدها نیز اجرا گردد.

۲- پیش نویس شیوه نامه جدید و به روز شده ضوابط آتش نشانی در جلسه مطرح و بحث و بررسی شد. کلیات مصوب و مقرر گردید جهت اخذ نظر سازمان آتش نشانی به هیئت مدیره سازمان ارسال گردد.

امضاء حاضرین :