



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

« صور جلسه کمیسیون تخصصی مکانیک »

« دوره ۹/۳- جلسه شماره ۱۵۹ »

سازمان نظام مهندسی ساختمان زنجان
تاریخ: ۱۴۰۴/۸/۲۵
شماره: ۱۴۰۴، ۱۹۳۹۹

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۸/۲۰	ساعت شروع جلسه: ۱۶/۳۰	ساعت خاتمه جلسه: ۱۸/۳۰
-----------------------	-----------------------	------------------------

حاضرین	مهندس سید زهیر ترابی	مهندس علی غضنفریان	مهندس کریم هوشمندان	مهندس امیر حسین حریری	مهندس اصغر محمدی	مهندس فریدون حیدری
مدعوین	آقای مهندس اسماعیلی- آقای مهندس حبشی					

موارد مطروحه: (صفحه ۱)

یکصد و پنجاه و نهمین جلسه کمیسیون مکانیک دوره نهم در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۰ با حضور اعضا و نماینده هیئت مدیره در محل سازمان تشکیل گردید پس از صحبت حاضرین و بیان دیدگاه ها ، در خصوص موارد ذیل بحث و تصمیم گیری شد:

۱- در خصوص نامه شماره ۱۴۰۴/۱۹۰۵۶ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۰ ریاست محترم سازمان در خصوص شیر قفلی برای مغازه های کوی ساوالان و مناطق مشابه، موضوع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و موارد ذیل مصوب گردید:

الف- در ساختمان های با دسترسی دو طرفه که دارای مغازه می باشند و در سمت مغازه علمک وجود ندارد در مرحله اول مالکین نسبت به درخواست علمک اقدام نمایند.

ب- در صورت اعلام کتبی شرکت گاز مبنی بر عدم امکان اجرای علمک، شیر قفلی در بیرون مغازه و کنتور در ورودی آن اجرا گردد. (به شرط اخذ تعهد مبنی بر اجرای لوله پشت کنتور به صورت روکار و حفظ و نگهداری آن در معرض دید)

ج- در ساختمان هایی که مغازه ها به حیاط پشتی دسترسی (درب و راه پله) دارند اجرای شیر قفلی و کنتور در حیاط به صورت کلکتور بلامانع می باشد لیکن شیر اصلی بایستی در ورودی مغازه اجرا گردد. (طبق روال قبلی اخذ تعهد بابت تغییر مالکیت مغازه، تغییر کاربری، مشاعات و حیاط و راه پله و سایر موارد مطابق نظر واحد تاسیسات بایستی اخذ گردد).

امضاء حاضرین :



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

« صور تجلسه کمیسیون تخصصی مکانیک »

« دوره ۹/۳-جلسه شماره ۱۵۹ »

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۸/۲۰	ساعت شروع جلسه: ۱۶/۳۰	ساعت خاتمه جلسه: ۱۸/۳۰
-----------------------	-----------------------	------------------------

حاضرین	مهندس سید زهیر ترابی	مهندس علی غضنفریان	مهندس کریم هوشمندان	مهندس امیر حسین حریری	مهندس اصغر محمدی	مهندس فریدون حیدری
مدعوین	آقای مهندس اسماعیلی-آقای مهندس حبشی					

موارد مطروحه: (صفحه ۲)

ادامه مصوبات یکصد و پنجاه و نهمین جلسه کمیسیون مکانیک دوره نهم در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۰:

د- پیشنهاد می گردد در خصوص اجرای علمک در پلاک های ثبتی که به صورت دو کله اجرا گردیده اند علمک در هر دو سمت اجرا گردد تا امداد رسانی در مواقع بحران به سهولت امکان پذیر باشد. این امر توسط سازمان نظام مهندسی با شرکت گاز و سازمان آتش نشانی مکاتبه گردد.

امضاء حاضرین :