



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

« صور تجلسه کمیسیون تخصصی مکانیک »

« دوره ۹/۳- جلسه شماره ۱۷۱ »

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۱۱/۱۴	ساعت شروع جلسه: ۱۶/۳۰	ساعت خاتمه جلسه: ۱۸/۳۰
------------------------	-----------------------	------------------------

حاضرین	مهندس سید زهیر ترابی	مهندس علی غضنفریان	مهندس کریم هوشمندان	مهندس امیر حسین حریری	مهندس اصغر محمدی	مهندس فریدون حیدری
مدعوین						

موارد مطروحه:

یکصد و هفتاد و یکمین جلسه کمیسیون مکانیک دوره نهم در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ با حضور اعضاء و نماینده هیئت مدیره در محل سازمان تشکیل گردید پس از صحبت حاضرین و بیان دیدگاه ها ، در خصوص موارد ذیل بحث و تصمیم گیری شد:

۱- در خصوص مباحث گازرسانی به بازار مباحث مطرح گردید.

۲- مصوبه قبلی کمیسیون در خصوص واحدهای تجاری که در املاکی که در دو طرف ملک علمک ندارند مرور گردید.

۳- با توجه به اینکه در برخی از موارد در لوله کشی گاز فشار ضعیف از تفلون مایع استفاده می شود، مطابق بند((پ)) ماده ۱۷-۶-۳-۵ مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان با یستی صرفا از نوار آب بندی(تفلون) استفاده گردد و استفاده از سایر مواد آب بندی مجاز نیست.

امضاء حاضرین: