



سازمان نظام‌مندسی ساختمان
استان زنجان

۱۴۰۴/۱۲/۱۷

۱۴,۲۹۴,۹

« صورتجلسه کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست »

« دوره دهم/ ۱ - شماره ۲۱ »

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۱۲/۰۹	ساعت شروع جلسه: ۱۶,۰۰	ساعت خاتمه جلسه: ۱۸,۰۰
------------------------	-----------------------	------------------------

حاضرین	مهندس علی افشاری	مهندس بیگدلی	دکتر صادقی				
مدعوین							

موارد مطروحه : جوابیه نامه خانم مهندس چوپانی پیشه

دستور جلسه به عنوان :

۱- موضوع اول مورد طرح جلسه: پیرو نامه شماره ۱۴۰۴/۲۸۹۱۵ مورخه ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ منوط به درخواست سرکار خانم مهندس چوپانی پیشه در خصوص اعلام نظر کمیسیون انرژی بابت بلوک سیمانی سبک شرکت صنعت بتن آذر سهند، لازم به ذکر می باشد که شرکت مذکور در سایت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی سه مورد گواهینامه برای محصولات خود به شماره گزارش S-BM02-۱۳۷۹۶/F برای بلوک از جنس بتن سبک با سبکدانه پومیس و ماسه طبیعی سه ردیف حفره به ضخامت ۱۵ سانتیمتر با مقاومت حرارتی ۰,۷۰۵ و اعتبار گواهینامه تا مورخه ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ - شماره گزارش S-BM02-1۳۷۹۶/F برای بلوک از جنس بتن سبک با سبکدانه پوکه معدنی سه ردیف حفره به ضخامت ۲۰ سانتیمتر با مقاومت حرارتی ۰,۶۰۰ و اعتبار گواهینامه تا مورخه ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ - شماره گزارش S-BM03-2862/F برای بلوک از جنس بتن سبک با سبکدانه پومیس دو ردیف حفره به ضخامت ۱۵ سانتیمتر با مقاومت حرارتی نمونه با اندود ۰,۶۵۴ و بدون اندود ۰,۶۳۴ و اعتبار گواهینامه تا مورخه ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ می باشد، با توجه به ویرایش پنجم مبحث ۱۹ مقررات ملی که دستبندی اقلیمی استان زنجان با رده اقلیمی 4B (صفحه ۵۰ مبحث ۱۹) مقاومت حرارتی دیوارهای خارجی مجاور فضای باز باید ۱,۶۹ باشد و همچنین دیوار خارجی مجاور فضای نیمه باز کنترل نشده باید ۱,۴۱ باشد. (صفحه ۶۶ مبحث ۱۹) لذا از مطالب فوق الذکر بدین صورت می باشد که استفاده از بلوک های سیمانی سبک در دیوارهای خارجی در اقلیم استان زنجان بدون عایق حرارتی امکان پذیر نمی باشد.

امضاء حاضرین :

دبیر کمیسیون - هادی صادقی