



« صور تجلسه کمیسیون تخصصی معماری »

« دوره نهم / 2 - شماره 42 »

تاریخ جلسه: 1402/05 / 29	ساعت شروع جلسه: 17	ساعت خاتمه جلسه: 19
--------------------------	--------------------	---------------------

حاضرین	جعفر خزاعی	المیرا سنائی	محمد رضا اکرادی	جعفر نیکومنش	رباب احمدی
مدعوین					

مصوبات جلسه :

- 1- کنترل نقشه معماری مسکن ملی پردیس غرب بلوک A1 واقع در انوبان 22 بهمن متعلق به مشاور اراد طرح پایدار کنترل و ایرادها حضوراً به طراح اطلاع داده شد ایرادها به شرح ذیل می باشد:
  - دستور نقشه ندارد
  - فاصله بلوک تا دیواره های زمین ناخواناست
  - نا خوانائی کدهای محوطه
  - ارائه مطالعات شهرسازی در خصوص سطح اشغال و تراکم به کمیسیون معماری
  - درب اتاق ناسیسات و درب انباری به لابی آسانسور و راه پله نمی تواند باز شود
  - ارائه پلان اندازه گذاری همکف
  - حداقل مساحت انباری 3 مترمربع
  - انباری شماره 1 و 3 به یک پارکینگ باز می شود
  - درب سرویس معلولین به بیرون باز شود
  - اصلاح میلمان میز غذاخوری
  - اصلاح هاشور سرویس های بهداشتی در پلان میلمان
  - نوشته "دیوارهای مشترک واحدها دارای مقاومت حرارتی طبق ضوابط پلکان" به چه معناست
  - عدم وجود پنجره بدون باز شو در راه پله

- طراحی یک واحد مسکونی دیگر برای مغفولین
- طراحی داکت تاسیسات برقی و مکانیکی
- کشتورهای برق به بیرون از لابی امن منتقل شود
- اندازه گذاری پنجره ها در پلان
- زیرنویس نمای شمالی و جنوبی اشتباه است
- ارائه جزئیات محد 19
- ارائه یک برگ جزئیات اجرای دیوار بر اساس پیوست 6 کافی می باشد
- ارائه جزئیات اجر نما
- 2- بررسی و اصلاح فرم های گزارش نظارت معماری

دبیر کمیسیون: المیرا سنائی