



سازمان نظام مهندسی ساختمان  
استان زنجان

سازمان نظام مهندسی ساختمان زنجان  
تاریخ: ۱۴۰۳/۲/۱۳  
شماره: ۱۴۰۳/۲۹۷۲

« صور تجلسه کمیسیون تخصصی معماری »

« دوره نهم / ۳ - شماره ۶۴ »

تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۰۲/۱۲	ساعت شروع جلسه: ۱۵	ساعت خاتمه جلسه: ۱۶:۳۰
------------------------	--------------------	------------------------

حاضرین	جعفر خزاعی	المیرا سنائی	محمد رضا اکرادی	-	-
مدعوین					

مصوبات جلسه :

۱- در پاسخ به نامه به شماره ۵۳۸۸۱/ش م در خصوص عایق های صوتی پیامکی با مضمون زیر به همکاران طراح و ناظر معماری و مسئولین دفاتر :

ضمن تاکید بر رعایت مفاد مبحث ۱۸ مقررات ملی ساختمان لازم است طراحان در نقشه های تهیه شده و ناظرین در زمان اجرا مطابق مقررات در دیوارهای مابین واحدها از عایق صوتی استفاده نمایند.

۲- در پاسخ به نامه به شماره ۱۴۰۳/۲۸۴۴ در خصوص استفاده از بلوکهای شیشه ای به استحضار می رساند استفاده از بلوکهای شیشه ای در ضلع شمالی ملک های شمالی که مشرف به حیاط همسایه می باشد، در صورتی که بلوک شیشه ای غیر قابل بازشو و غیر قابل دید به پلاک مجاور باشد عملاً پنجره نبوده و در معماری دیوار به حساب می آید که بایستی نکات اجرایی دیوارها در آن رعایت گردد، همچنین استفاده از آن از نظر مقررات ملی ساختمان منعی نداشته و در قسمت نورگیری فضاهای اقامتی در مبحث ۴ بارها بر نورگیری و تهویه کافی فضاها تاکید شده است.

دبیر کمیسیون: المیرا سنائی

سن