

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
تاریخ ۱۴۰۳/۳/۶
شماره ۵۰۴۵، ۱۴۰۳



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

« صور تجلسه کمیسیون تخصصی معماری »

« دوره نهم / ۳ - شماره ۶۶ »

تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۰۳/۰۵	ساعت شروع جلسه: ۱۶	ساعت خاتمه جلسه: ۱۸
------------------------	--------------------	---------------------

حاضرین	جعفر خزاعی	المیرا سنائی	محمد رضا اکرادی	جعفر نیکومنش	رباب احمدی
مدعوین					

مصوبات جلسه :

۱- در پاسخ به نامه به شماره ۱۴۰۳/۴۶۱۴ به استحضار می رساند طبق بند ۴-۵-۱-۲-۱۰ (صفحه ۶۹) مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان ارتفاع مجاز توقفگاههای کوچک خودرو به منظور تقلیل خطرات ناشی از حریق از کف تا سطح زیرین سقف و یا در صورت وجود تاسیسات یا عناصر سازه ای در زیر سقف تا پایین ترین نقطه آنها حداقل ۲/۲۰ متر و در توقف گاههای متوسط و بزرگ خودرو، حداقل ۲/۴۰ متر است.

۲- طبق بند پ ۶-۱-۱-۴ پیوست ۶ آئین نامه ۲۸۰۰ الزامات لازم برای جداسازی دیوارها برای ساختمانهای زیر ۴ طبقه مسکونی الزام نموده است، لذا از کمیسیون محترم عمران درخواست می گردد توضیحات و جزئیات لازم برای بند فوق را اعلام نمایند.

۳- پیامکی به تمامی مسئولین دفاتر و طراحان معماری و سازه با عنوان زیر ارسال گردد :

لازم است زمان تأیید نقشه ها در سازمان ۱- کدهای طبقات ۲- ضخامت سقف ها ۳- ابعاد ستون ها ۴- عرض تیرها در کنار بازشوها و پله ها باهم همخوانی داشته باشن

دبیر کمیسیون: المیرا سنائی