



«صورتجلسه کمیسیون تخصصی معماری»



سازمان نظام منسق ساختمان
استان زنجان

«دوره نهم / ۳ - شماره ۶۸»

ساعت خاتمه جلسه: ۱۹	ساعت شروع جلسه: ۱۷	تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
---------------------	--------------------	------------------------

حاضرین	عضای محترم کمیسیون انرژی و خانم دکتر سرور رحیما	مدعوین
-	رباب احمدی	محمد رضا اکرادی

مصوبات جلسه :
<p>۱- پیرو صورتجلسه شماره ۶۸ مورخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ به استحضار می رساند در خصوص استفاده از بلوک های سفالی در دیوارهای مشرف به فضای باز از محصولات شرکت زرین سفال زنجان صرفاً محصول ایکلی به ضخامت ۱۵ سانتی متر با مقاومت حرارتی $R=0.63$ دارای مجوز مرکز تحقیقات ساختمان و مبحث ۱۹ قابل استفاده در یکی از جداره های دیوارهای دوجداره می باشد و از نظر مقاومت حرارتی بهتر از محصولات سفالی معمولی و بلوک های متعارف لیکا و سیمانی و هبلکس می باشد.</p> <p>۲- در نتیجه و هشتمین جلسه کمیسیون معماری با حضور عضای محترم کمیسیون انرژی و خانم دکتر رحیما به سوالات تعدادی از ناظرین محترم معماری در خصوص اجرای دیوارهای ساختمانی و مصالح قابل قبول توضیح داده شد در این جلسه به ناظرین در مورد دریافت گواهی های استاندارد مصالح و بررسی اصلاح بارنامه خرید مصالح و تمامی مصالح قابل قبول طبق مبحث ۱۹ توضیح داده شد</p>

دیر کمیسیون: المیرا سنائی