



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

سازمان نظام مهندسی ساختمان
تاریخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۳
۱۴۰۴، ۱۷۸۹ شماره

«صورتجلسه کمیسیون تخصصی معماری»

«دوره نهم / ۳ - شماره ۶۹»

ساعت خاتمه جلسه: ۱۹	ساعت شروع جلسه: ۱۷	تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۵/۰۹
---------------------	--------------------	------------------------

حاضرین	جعفر خزاعی	المیرا سنائی	محمدرضا اکرادی	رباب احمدی	-
مدعوین					

تصویبات جلسه :

- در خصوص نامه آقای مهندس امینی از ایهر نسبت به حذف لایی آسانسور در طبقات در ساختمانهای م ۲ بحث و بررسی گردید، مقرر شد اطلاعات کاملتری در خصوص این موضوع اخذ گردد.
- در پاسخ به نامه به شماره ۸۵/۱۴۳۰۵ اداره کل وزارت راه و شهرسازی استان زنجان در خصوص استفاده از بلوکهای شیشه ای برای نورگیری در دیوارهای مشرف به حیاط پلاک مجاور ساختمانهای شمالی ضمن تأکید صورتجلسه شماره ۶۴ به غیر از طرح تفضیلی شهر تبریز در سایر شهرها قانون مصوب وجود نداشته و از نظر ایمنی و رعایت حرانم همسایه ها بلوک شیشه ای مصالح مناسب و مقاوم برای نورگیری می باشد.
- نقشه های معماری حوزه علمیه حضرت ولیعصر مهندسین مشاور طرح و توسعه بررسی گردید.

دبیر کمیسیون: المیرا سنائی ۳