



## صور تجلیسه کمیسیون تخصصی معماری

دوره نهم / ۳ - شماره ۷۱

تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۰۵/۲۳

ساعت خاتمه جلسه: ۱۹	ساعت شروع جلسه: ۱۷	
---------------------	--------------------	--

حضرین	جعفر خزاعی	المیرا سنائی	محمد رضا اکرادي	رباب احمدی	جعفر نیکومنش
مدعوین					

تصویبات جلسه:

در طی جلسه مشترکی که با حضور اعضای محترم کمیسیون مکانیک برگزار گردید تصمیم به اطلاع رسانی مواردی در خصوص نصب دودکش ها به قرار زیر به طراحان و ناظران معماری گردید:

- ۱- در طراحی معماری محل معتبر دودکش و ابعاد آن مشخص گردد.
- ۲- عبور دودکش از دیوار حمام و سرویس ها ممنوع می باشد.
- ۳- در صورت ردشدن دودکش از داخل ساختمان دیوار بنایی حداقل به ضخامت ۱۰ سانتی متر با فاصله دور دودکش اجرا گردد.
- ۴- دور دودکش با پشم سنگ یا پشم شیشه عایقکاری حرارتی شود.
- ۵- رد شدن هرگونه لوله تاسیساتی و برقی از داخل معتبر دودکش ها ممنوع می باشد.
- ۶- موقع نصب دودکش ها از اتصالات نرم ماده استفاده شده و به درزبندی دقیق شود.
- ۷- دودکش ها با بست مناسب به اسکلت متصل شوند.

۸- در پشت بام یک لوله ۱۰ پلیکا از فضای معبّر به بیرون تعبیه شود تا در صورت نشت دود تخلیه صورت گیرد.

۹- قسمت انتهای پایینی دودکش باید تا ۳۰ سانتیمتر پایین تر از اولین اتصال امتداد داشته باشد.

دبير کميسيون: الميرا سنائي