



«صورتجلسه کمیسیون تخصصی معماری»

«دوره نهم / ۳ - شماره ۸۲

تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۱۱/۱۶

ساعت خاتمه جلسه: ۱۸

ساعت شروع جلسه: ۱۶

محمد رضا اکرادي	المیرا سنائی	رباب احمدی	جعفر نیکومنش	جعفر خزاعی	حاضرین
					مدعوین

تصویبات جلسه:

۱- در پاسخ به نامه به شماره ۱۴۰۳/۲۶۲۷۰ در خصوص نصب آسانسور موارد زیر به استحضار می رسانند:

۱-۱- با توجه به تعداد طبقات (سه طبقه روی پیلوت) نصب آسانسور در ساختمان فوق طبق قوانین مقررات ملی ساختمان الزامی بوده که اجرا نشده است.

۲-۱- با توجه به مبحث حریق، آسانسور نمی تواند مستقیم داخل باکس راه پله نصب گردد و بایستی آسانسور از طریق لابی و درب ضد حریق از محیط راه پله جدا گردد.

۳-۱- با توجه به زمان اجرای ساختمان فوق بپر است مرتب از سازمان آتش نشانی استعلام گردد و در صورت تائید آتش نشانی می توان اجرا نمود به شرطی که آسانسور فوق با پارکینگ های همکف تداخل نداشته باشد.