

بسمه تعالی

سال ۱۳۹۷

حیات از کالای ایرانی



تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵

شماره: ک ۴۵/۰۰۰/۴۶۴۵۶

پیوست:

جناب آقای مهندس نصیرا

رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

موضوع: نکات قابل توجه در تزریق گاز داخلی صنایع و مجتمع های مسکونی (۴)

با سلام

احتراماً عطف به توافق نامه فی مابین و پیرو نامه های شماره ۳۸۱۸۸ مورخ ۹۷/۱۰/۲۹ و نامه شماره ۴۱۶۱۸ مورخ ۹۷/۱۱/۲۴ و نامه شماره ۴۳۶۵۹ مورخ ۹۷/۱۲/۰۷ در خصوص نظارت بر حسن اجرای گازرسانی به داخل صنایع و مجتمع های مسکونی، خواهشمند است دستور فرمایید ناظرین محترم نکات ذیل را مد نظر قرار داده و رعایت فرمایند.


۱- مطابق مشخصات فنی در انتهای خطوط اصلی و فرعی که دارای علمک یا مصرف کننده به منظور تخلیه هوا و جایگزینی گاز نمی باشند از سه راهی تخلیه استفاده گردد به نحوی که عمل تخلیه هوا و تزریق گاز بلافاصله پس از اتصال شبکه اجراء شده به شبکه گاز دار، انجام گردد.

۲- مطابق دستورالعمل های شرکت ملی گاز، تخلیه هوا و جایگزینی گاز را به ترتیب از لوله های اصلی و فرعی بر طبق برنامه های تنظیمی که بایستی قبلاً روی نقشه کلی با رنگهای مختلف علامت گذاری شده و تحویل تزریق کننده گاز (بهره بردار محترم شرکت گاز) و کلیه عوامل دست اندرکار تزریق حاضر در محوطه داد، انجام شود.

۳- تایید مدارک تزریق گاز صرفاً با امضاء و مهر ناظر محترم داخلی امکان پذیر می باشد ولیکن در برخی موارد ناظرین محترم در زمان تزریق گاز مهر نظام مهندسی به همراه نداشته اند.

۴- نظارت کامل به نصب پایه کنتورهای G100 که بصورت کامل و مهار شده به زمین و دیوار اجرا شده، بطور کامل روی پایه قرار گرفته و ارتفاع شماره انداز کنتور مطابق دستورالعمل های اجرایی باشد.

موسی احمدلو
مدیر عامل



آدرس: زنجان- بزرگراه ۲۳م - مجتمع ادارات - شرکت گاز استان زنجان - کد پستی ۳۳۶۳۱-۳۳۶۳۷-۴۵۱۳۷ شماره ثبت ۵۹۱۰،

تلفن: ۰۳۶-۲۳۴۴۱۰۰ و ۰۳۶-۲۳۴۵۵۵۵۵۵؛ فاکس: ۰۳۶-۲۳۴۴۱۲۲۰

وبسایت: www.nigc-zanjan.ir پست الکترونیکی: info@nigc-zanjan.ir